



Handläggare

Telefon

Datum

Elias Olofsson

0313685581

2022-07-01

Villkor för va-anslutning

För anslutning av fastigheten NOLVIK 1:77 till Göteborgs Stads allmänna va-anläggning gäller följande.

Allmänt

Förbindelsepunkt utgör gräns mellan allmän del och fastighetens del av servisledning och dess läge är i normalfallet belägen 0.5 m utanför tomtgräns.

Om det finns hinder för servisledningsdragningen (t ex träd, elskåp) inne på tomtmark eller i fastighetsgräns ska kontakt tas med Kretslopp och vatten för att ändra placering av nya serviser.

Kretslopp och vatten reserverar sig för ev förändringar av serviserna i plan- och höjdläge på grund av oförutsedda hinder i mark.

Förutsättningar

Lägsta höjd på färdigt golv, för att anslutning med självfall ska tillåtas, ska vara minst 0,3 m över markens nivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem.

På dricksvattenledningen får det inte finnas några inkopplingar mellan förbindelsepunkten och vattenmätaren.

Dagvatten ska fördröjas före anslutning till dagvattensservisen. Fördröjning ska ordnas för 10 mm nederbörd på ansluten hårdgjord yta. Dräneringsvatten kan anslutas direkt utan fördröjning.

På nybyggnadskartan redovisas befintligt läge, material och dimension för serviser för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Lägsta normala trycknivå i förbindelsepunkten för dricksvatten är + 68 meter över nollplanet angivet i rikets höjdsystem RH2000.

VA-anslutning beställs på blankett "Beställning av VA-anslutning". Beställning innebär betalningsansvar för fastighetsägaren för byggda servisledningar. Ritning som visar att föreskrifter enligt ovan är beaktade ska redovisas vid beställningen.

Vald lösning för avfallshantering ska redovisas på bygglovsritning. Anvisningar finns i "Gör rum för miljön" på www.goteborg.se. För flerbostadshus ska avfallslösning för rest-, mat- och grovavfall samt förpackningar och tidningar redovisas.